

SERTİFİKA

CERTIFICATE – ZERTIFIKAT – CERTIFICAT – CERTIFICADO – СВИДЕТЕЛЬСТВО

AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliği'ne (2016/426/AB) göre

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

According to Appliances Burning Gaseous Fuels (2016/426/AB)

Ürün-ID-Numarası

Product-ID-Number

2674DL0095

Sertifika sahibi

Owner of the Certificate

MİMSAN ISI TEKNOLOJİSİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

2.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. CADDE NO:13 PK. 44110 YEŞİL YURT -
MALATYA - TÜRKİYE

Yetkili temsilci

Authorized Representative

Ürün grubu

Product Group

SICAK SU KAZANLARI

HOT WATER BOILERS

Ürün tanımı

Product Description

YER TİPİ PREMİX YOĞUŞMALI KAZAN

FLOOR TYPE PREMIX CONDENSING BOILER

Marka/Model/Tip

Mark/Model/Type

MİMSAN / MİMSTAR 300, MİMSTAR 400, MİMSTAR 525,
MİMSTAR 475, MİMSTAR 450, MİMSTAR 375, MİMSTAR 350,
MİMSTAR 270, MİMSTAR 250

Tip inceleme standartları

Standards of Type Examination

TS EN 15502-1+A1 :2015, TS EN 15502-2-1+A1 :2017

Cihaz kategorileri

Besleme basınçları

Hedef ülkeler

Appliance Categories

Supply Pressures

Countries of Destination

RO	20;20	I _{2H} , I _{2E}
PL, LU, DE	20	I _{2E}
AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, SE, SI, SK, HR, TR	20	I _{2H}

Test Raporu

Test Report

G-2020-021/ G-2020-022/ G-2020-023

Dosya Numarası

File Number

G-2019- 05-003

Sertifika Düzenleme Tarihi:

Certificate Issue Date

18.03.2020

Belge Geçerlilik Tarihi:

Validity of the certificate

17.03.2030



FQC STANDARD SERTİFİKASYON MUAYENE LABORATUVAR
VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.
Güzelyurt Mahallesi 5775 Sokak No:34/ A Yunusemre/ MANİSA, TURKEY
TEL: +90 236 302 01 44; FAX: +90 236 302 01 43
E-mail: standard@fqcstandard.com.tr
Web : www.standardturk.com
Sayfa 1 / 2



Nurcan GÜNDOĞAN
Genel Müdür
General Manager



2674



Bu belge, üzerinde yazılı olan şartlara tabidir. Ürünün tasarım ve yapısındaki herhangi bir önemli değişiklik bu belgeyi geçersiz kılar. Yönetmeliğe uygun olarak ürünün sorumluluğu imalatçı veya yetkili temsilcisine aittir.
Uygunluk Değerlendirmenin tamamlanması için, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Ek III kısmına göre ek bir prosedüre tabi tutulmalıdır. Başvuru sahibi onaylanmış tipe uygulanan tüm modifikasyonlar için Onaylanmış Kuruluşa bilgi vermek zorundadır.
This certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in design or construction of the product may render this Certificate invalid. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with directive. For the conformity assessment to be complete, the Gas Appliances Directive must be subject to an additional procedure, as laid down for in Annex III of the Directive. The applicant must inform the notified body of all modifications to the approved type

Ürün-ID-Numarası : 2674DL0095
Product-ID-Number

Montaj Tipi : B23
Installation Codes

Cihaz Özellikleri:
Appliance Specifications

Tip Type	Teknik Özellikler Technical Data	Elektriksel Özellikler Electrical Data
MİMSTAR 300	290,7 kW	220 V, 50 Hz
MİMSTAR 400	407,0 kW	220 V, 50 Hz
MİMSTAR 525	523,3 kW	220 V, 50 Hz
MİMSTAR 475	475 kW	220 V, 50 Hz
MİMSTAR 450	450 kW	220 V, 50 Hz
MİMSTAR 375	375 kW	220 V, 50 Hz
MİMSTAR 350	350 kW	220 V, 50 Hz
MİMSTAR 270	270 kW	220 V, 50 Hz
MİMSTAR 250	250 kW	220 V, 50 Hz



FQC STANDARD SERTİFİKASYON MUAYENE LABORATUVAR
VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.
Güzelyurt Mahallesi 5775 Sokak No:34/ A Yunusemre/ MANİSA, TURKEY
TEL: +90 236 302 01 44; FAX: +90 236 302 01 43
E-mail: standard@fqcstandard.com.tr
Web : www.standardturk.com
Sayfa 2/2

